

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ



УТВЕРЖДАЮ

Начальник

А.Н. Печкин

2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ»
- 1.2. Адрес объекта:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание, 3 522,4 кв. м.
- часть 2-х этажного нежилого здания, 910,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12 400 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания:
1939 г., последнего капитального ремонта – 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2021 г., капитального – 2022 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации/учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ», МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ»
- 1.7. Юридический адрес организации/учреждения:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, тел. 21-40-48, e-mail: ko@ulan-ude-eg.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
Обучение

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 учащихся в одну смену.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Бурятский театр драмы»

Трамвай № 1, 2, 3

Автобусы № 27, 31к, 120, 134

Маршрутные такси № 2, 15, 17, 19, 25, 30, 33, 37, 44, 51, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97к, 129, 131, 135, 161, 441.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Присутствует бордюрный камень на остановках высотой 0,10 м, местами неровное со сколами и ямами асфальтовое покрытие, ступени лестницы в наземном переходах без противоскользящих контрастно-тактильных полос на краях ступеней, в переходе отсутствуют информационные указатели направления движения и знаки доступности. Отсутствуют бордюрные пандусы, контрастно-тактильная плитка, места отдыха. Папка с фото № 0.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (О, С, К)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О) ВНД (К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ (С, О, Г) ВНД (К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» декабря 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № 2 от «18» января 2021 г.
3. Решения Комиссии _____ от «_____» _____ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ»
Е.В. Вишнякова
«21» декабря 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ»
- 1.2. Адрес объекта:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание, 3 522,4 кв. м.
- часть 2-х этажного нежилого здания, 910,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12 400 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания:
1939 г., последнего капитального ремонта – 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2021 г., капитального – 2022 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации/учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ», МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ»
- 1.7. Юридический адрес организации/учреждения:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, тел. 21-40-48, e-mail: ko@ulan-ude-eg.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
Обучение

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 учащихся в одну смену.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Бурятский театр драмы»

Трамвай № 1, 2, 3

Автобусы № 27, 31к, 120, 134

Маршрутные такси № 2, 15, 17, 19, 25, 30, 33, 37, 44, 51, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97к, 129, 131, 135, 161, 441.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Присутствует бордюрный камень на остановках высотой 0,10 м, местами неровное со сколами и ямами асфальтовое покрытие, ступени лестницы в надземном переходах без противоскользящих контрастно-тактильных полос на краях ступеней, в переходе отсутствуют информационные указатели направления движения и знаки доступности. Отсутствуют бордюрные пандусы, контрастно-тактильная плитка, места отдыха. Папка с фото № 0.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- «А»- Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД» Не организована доступность

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Максимов Андрей Павлович, заместитель директора по АХЧ 8902-160-64-17

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

А.Н. Печкин

«09» апреля 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ

«18» января 2021 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ»
- 1.2. Адрес объекта:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание, 3 522,4 кв. м.
- часть 2-х этажного нежилого здания, 910,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12 400 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания:
1939 г., последнего капитального ремонта – 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2021 г., капитального – 2022 г.
- 1.6. Название организации/учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ», МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ»
- 1.7. Юридический адрес организации/учреждения:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
Обучение
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 учащихся в одну смену.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Бурятский театр драмы»

Трамвай № 1, 2, 3

Автобусы № 27, 31к, 120, 134

Маршрутные такси № 2, 15, 17, 19, 25, 30, 33, 37, 44, 51, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97к, 129, 131, 135, 161, 441.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Присутствует бордюрный камень на остановках высотой 0,10 м, местами неровное со сколами и ямами асфальтовое покрытие, ступени лестницы в наземном переходе без противоскользящих контрастно-тактильных полос на краях ступеней, в переходе отсутствуют информационные указатели направления движения и знаки доступности. Отсутствуют бордюрные пандусы, контрастно-тактильная плитка, места отдыха. Папка с фото № 0.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение	
			№ на плане	№ фото

		инвалидов**		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (О, С, К)	А	Папки № 1, 2, 5
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О) ВНД (К)	а, 27	Папки № 6, 8, 9, 10
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ (С, О, Г) ВНД (К)	21, 26, 30, 36, 26, 24, 1, 9, 15, 8, 7, 11, 16, 4, 12, 4, 13, 25, а1, а2, а6	Папки № 11, 12, 15, 16
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	8, 12, 14, 15, 18, 18а, 20, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 3, 32, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 5, 6, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 5, 19, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 33, 34, 35, 20, 2	Папки № 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)	13, 14, 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3	Папки № 18.1, 18.2
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)	-	Папка № 21
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	-	Папка № 0

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется) согласование (нужное подчеркнуть).

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами _____
(в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

_____ прилагается;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту – **6 стр. 3 листа.**
2. Входа (входов) в здание – **8 стр. 4 листа.**
3. Путей движения в здании – **11 стр. 6 листов.**
4. Зоны целевого назначения объекта – **15 стр. 8 листов.** (Приложения №№ 4.1, 4.2, 4.3)
5. Санитарно-гигиенических помещений – **9 стр. 5 листов.**
6. Системы информации (и связи) на объекте – **12 стр. 6 листов.**

Результаты фотофиксации на объекте в электронном виде 15 из 24 папок.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.

Другое _____
(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:


Главный специалист отдела по работе с населением
УСЗН по г. Улан-Удэ



(Подпись) О.Э. Бамбуева

Члены рабочей группы:

Специалист по социальной работе
УСЗН по г. Улан-Удэ



(Подпись) О.А. Черняева

Представители общественных организаций инвалидов:

(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте

_____ (Должность)	_____ (Подпись)	_____ (ФИО)
_____ (Должность)	_____ (Подпись)	_____ (ФИО)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией _____
(название)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575903

Владелец Ракова Людмила Геннадьевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022